



**Abwasserwerk
der Stadt Coesfeld**

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld · Postfach 1861 · 48638 Coesfeld

Stadt Coesfeld
Fachbereich 60
Markt 8

48653 Coesfeld

Dülmener Straße 80
48653 Coesfeld
Telefon 0 25 41 / 9 29 - 3 20
Telefax 0 25 41 / 9 29 - 333

e-mail: rolf.hackling@coesfeld.de

Ihr Zeichen/Datum	Unser Zeichen: Ha / Pf	Werkleiter: Rolf Hackling	Datum 20.06.2005	Durchwahl 929 - 321
-------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------

56. Änderung des FNP der Stadt Coesfeld sowie Aufstellung des Bebauungsplanes Wohnpark Coesfeld Kanalnetzberechnung


Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend übersenden wir Ihnen das Ergebnis der hydraulischen Nachrechnung der Ing. Ges. Tuttahs & Meyer der städtischen Mischwasserkanalisation im Einzugsgebiet des ehemaligen Freibadgeländes. Wie Ihnen bereits mitgeteilt, ist ein Anschluss der geplanten Wohnbebauung an den vorhandenen Mischwasserkanal (6407 M) ohne eine Verschlechterung des Überstauverhaltens des angrenzenden Entwässerungsnetzes möglich. Die Berechnung des Entwässerungsnetzes erfolgte gemäß EN 752, für ein dreijähriges Regenereignis ($T_n = 3a$).

Ergänzend haben wir den Nachweis für ein fünfjähriges Regenereignis durchgeführt. Auch hierbei ist festzustellen, dass durch den Anschluss der geplanten Wohnbebauung im Einzugsgebiet des Entwässerungsnetzes keine negativen Auswirkungen festzustellen sind. Die entsprechenden Unterlagen fügen wir Ihnen ebenfalls als Anlage bei.

Die vorgenannten Aussagen setzen wie immer voraus, dass die privaten Entwässerungsnetze den geltenden Vorschriften entsprechen.

Mit freundlichen Grüßen
Abwasserwerk der Stadt Coesfeld


Rolf Hackling Simone Witte

Anlagen



Bankverbindungen

Sparkasse Westmünsterland (BLZ 401 545 30) 45 009 008
Volksbank Coesfeld (BLZ 401 631 23) 1 732 000

Volksbank Lette-Darup-Rorup eG (BLZ 400 692 26) 3 500 200 600
Postbank Dortmund (BLZ 440 100 46) 534-466