



BIOMASSEKRAFTWERK COESFELD

REAKTIVIERUNG DES STANDORTES

“ALTE ZIEGELEI KUHFUß”

48653 COESFELD, BRINK 36

ANTRAG ZUR AUFHEBUNG DES VORHABENSBEZOGENEN
BEBAUUNGSPLAN NR. 111 " ZIEGELEI KUHFUSS"

ANLAGE 7: EINLEITUNGSBESTÄTIGUNG

Einleitbestätigung der betrieblichen Abwässer

Die Ableitung des in BE3 (Wasseraufbereitung) anfallende Abwasser (A1) wird der Zentralkläranlage Coesfeld des Abwasserwerks der Stadt Coesfeld (Dülmener Straße 80, 48653 Coesfeld) zugeführt.

Dazu wird vom Antragsteller eine separate Druckrohrleitung incl. Schmutzwasserpumpwerk gemäß dem Konzept zur Anbindung des Biomassekraftwerkes an die Zentralkläranlage Coesfeld vom 12.07.2017 errichtet.

Abwassermenge:	513 m ³ /d = 187.245 m ³ /a
CSB	<= 10 mg/l
P	~ 0 mg/l
Nitrit	< 5 mg/l
NH ₃ /NH ₄ ⁺	<50 mg/l
Clorid	< 1 g/l
Kalium	1-3 g/l
Natrium	<1 g/l

Hiermit wird die Übernahme der betrieblichen Abwässer bestätigt.


Abwasserwerk
der Stadt Coesfeld
Postfach 1861 48638 Coesfeld
Dülmener Straße 80 48653 Coesfeld