



Verlängerungen: +2.0, +4.0,

Maßstab 1:200 bei DIN A4	Erdseil : 1x AL/St 265/35,6g=76.5 N/mm ² WA1=160°-180°	
	110-kV-Leitenseile: 6x AL/St 265/35,6g=76.5 N/mm ² WA2=140°-160°	
Datum Jun. 1992	Windanteil: 350m,	Seilanteil: 450m, WA3=120°-140°
	Abspannmast A58 110-kV-Doppel-Ltg. WA4= 90°-120°	

RWE Energie
Hauptverwaltung
ZB Energieübertragung
Leitungsbau