



Verlängerungen: +2.0, +4.0, ....

Maßstab 1:200 bei DIN A4	Erdseil : 1x 110-kV-Leitarseile: 6x  Windanteil: 350m,	AL/St 265/35, 6g=76.5 N/mm <sup>2</sup> AL/St 265/35, 6g=76.5 N/mm <sup>2</sup>  Seilanteil: 450m,	WA1=160°-180° WA2=140°-180° WA3=120°-140° WA4= 90°-120°	<b>RWE Energie</b> Hauptverwaltung 28 Energielieferung Leitungsbau
Datum Jan. 1995	Abspannmast A57 110-kV-Doppel-Ltg.			